


Tokozás: 2000x600x400) IP55
álló acél szekrény (Schrack)

Tokozás: 2000x1000x400) IP55
álló acél szekrény (Schrack, Rittal ..stb)



Érintésvédelem: nullázás (TN-C-S rendszer)

D + D Mérnöki Bt

E-mail: domonkos.gy@t-online.hu

2025 Visegrád, Széchenyi út 34.

2025 Visegrád, Széchenyi út 34. Tel: 26/397510 Mob:20/9663714.

2025 Visegrád, Széchenyi út 34. Tel.: 20/966.3714, Tel/fax: 26/397.510	Rege cukrászda, új melegkonyha és étterem létesítése 8237 Tihany, I. András tér, hrsz.: 4., 5., 6. "FE" jelű főelosztó, tokozás		
Beosztás	Név	Aláírás	
Tervező:	Domonkos Gy. 13-8223 EN-VI, Vn		
Rajzoló:	Domonkos Gy.		
Felmérő:			
Dátum:	2017. július	Munkaszám:	V-17/069.
		Méretarány:	-
		Verzió száma:	1
		Myomvonal:	-
			Rajzszám: V-17/069-6.