

Leágazás száma:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
Alaxelőr megnevezése:	Beépítési	Tolfeszőrfelvp elleniem		230V cost. elj. fáló		Biztosítás		Gőz mágnesszelep		Tartalék	Tartalék	GE jelz.gépészeti	Ital raktár hűtő kamra 1	Ital raktár hűtő kamra 2	Hűtőkamra	Mélyhűtőkamra	Fagyalt konyha hűtők	Hús előkészítő, zöldség raktár hűtők	Konyhai előtér hűtők	Konyhai előtér hűtők	Cukrászda hűtők, hűtött munkapultal	Cukrászda hűtők, hűtött munkapultal	Cukrászda hűtők konyha h. munkapultal	Cukrászda sokszi fagyasztó	Cukrászda sokszi fagyasztó	Konyha sokszi fagyasztó	Konyha sokszi fagyasztó	Bárpult bőrpult jégtáp hűtők, fagyalttpult	Bárpult hűtők	Fagyalat keverő-pasztőriző	Fagyalat keverő-fagyasztó	Fagyalat keverő-fagyasztó	Tálalt hűtött mosdat.	Söncsap, hűtővitrin	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Hollow-KAL hajkeverő Hollow SB 140	Tartalék	Tartalék	Lépkenyelv szál	Lépkenyelv szál	Lépkenyelv szál	Lépkenyelv szál	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Világítás V1-6
Teljesítmény:	Phelip=165,5kVA n=0,7 Pe=116kVA		0,14 kW	1 kW	0,66 kW	0,5 kW	0,5 kW	1,8 kW	0,1 kW	-	-	16,35kVA	2 kW	2 kW	2 kW	3 kW	1,4 kW	1,4 kW	1,2kW	1,7kW	1,8kW	1,8kW	2,5kW	2,5kW	1,8kW	1,8kW	0,4kW	7kW	6,4kW	1,8kW	1,2kW	-	-	-	-	8,5k kW	-	-	-	-	-	-	0,47kW	
In (A):	167A	-	0,59A	max 16A	0,95A	max 16A	max 16A	8A	0,4A	-	-	15A	9A	9A	9A	13A	6A	6A	5,2A	7,3A	8A	8A	11A	11A	8A	1,7A	10A	10A	8A	5A	-	-	-	2,4A	-	-	23A	23A	16A	16A	-	-	-	2,04A
Vezeték típusa:	NAYY-J		NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	-	-	NYY-J	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	-	-	-	NYM	-	-	NYY-J	NYY-J	NYY-J	NYY-J	-	-	-	NYM
Vezeték keresztmetszete:	4x185mm2		3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,76mm2	3x4mm2	3x4mm2	3x4mm2	3x1,5mm2	-	-	5x10mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	5x2,5 mm2	5x2,5 mm2	5x2,5 mm2	3x4 mm2	3x2,5 mm2	-	-	-	3x1,5mm2	-	-	-	-	-	-	-	3x1,5 mm2



44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	50.1	50.2	50.3	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.
Világítás V1-6	Világítás V7-16	Világítás V17-25	Tartalék	Tartalék	Világítás V26-29	Világítás V30	Világítás V31	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Világítás V32-33	Világítás V34-35	Világítás V36-38	Tartalék	230V cost. elj.	230V cost. elj.	230V cost. elj.	230V cost. elj.	400V cost. elj.	Asztal mélyköte tömlőig	Asztal mélyköte tömlőig	230V cost. elj.	230V cost. elj.	230V cost. elj.	Tálalasztal	Thermomixer	44gőz gáz kontroll	Elszívó ernyő	Tartalék	Tárolór mosogató	Kisasrus mosogatógép	Kisasrus mosogatógép	Kisasrus mosogatógép	230V cost. elj.	230V cost. elj.	400V cost. elj. kévágás	Tartalék	Tartalék	Tartalék
0,47kW	0,64kW	0,87kW	-	-	0,56kW	0,87kW	0,72kW	-	-	-	0,23kW	0,19kW	1,39kW	-	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	max 16A	max 16A	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	3,5 kW	2,5 kW	0,5 kW	2 kW	-	9 kW	6,5 kW	6,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	4 kW	-	-	-
2,04A	2,76A	3,7A	-	-	2,65A	3,7A	3,12A	-	-	-	1A	0,77A	6A	-	max 16A	max 16A	max 16A	max 16A	max 16A	16A	16A	max 16A	max 16A	max 16A	10A	11A	2A	9A	-	13A	10A	10A	max 16A	max 16A	6A	-	-	-
NYM	NYM	NYM	-	-	NYM	NYM	NYM	-	-	-	NYM	NYM	NYM	NYY-J	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	-	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	-	-	-
3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	-	-	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	-	-	-	3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	3x2,5 mm2	-	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	5x4mm2	3x4mm2	3x4mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x4mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	-	5x4mm2	5x4mm2	5x4mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	5x4mm2	-	-	-



Érintésvédelem: nullázás (TN-C-S rendszer)

D + D Mérnöki Bt E-mail: domonkos.gy@t-online.hu
2025 Vecsér, Széchenyi út 34. Tel: 26/397510 Mob:20/9663714.

2025 Vecsér, Széchenyi út 34.
Tel.: 30/966 5714, Telfax: 26/397 510

Beosztás	Név	Aláírás
Tervező:	Domonkos Gy. 10-0221 Domonkos Gy.	
Rajzoló:	Domonkos Gy.	
Felnéző:		
Dátum:	2017. július	

Rege cukrászda, új melegkonyhás étterem létesít
8237 Tihany, I. András tér, hrsz.: 4., 5., 6.
Épület villamosítás

"FE" jelű fűelosztó, kapcsolás

Munkaszám:	V-17/009.	Verzió száma:	1	Rajzszám:	V-17/06
Méretarány:	-	Nyomvonal:	-		